



INFORME TÉCNICO DE CONTROL

CLIENTE: UTE DEPORTIVOS
 Ref. PATINÓDROMO LA BOZADA
 CONTACTO: ENRIQUE COCA
 INSTALACIÓN: SISTEMAS DE AGUA SANITARIA
 POBLACIÓN: ZARAGOZA
 FECHA: 23.06.25
 TÉCNICO: CBE

DATOS DE LA MUESTRA

Tipo de muestra: Agua consumo
 Punto de muestreo: Hora
 1 VESTUARIO 2 - LAVABO 2 8:30
 Envases/volumen: 1 PE 1 litro

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO

| Punto de muestreo | Parámetros | | | | | Método análisis |
|------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Tª (°C) | pH* (uds) | Conductividad (µS/cm) | Cloro libre (ppm) | Hierro (mg/l Fe) | |
| IT. 120 | IT.112 | IT.111 | IT.139 | IT.113 | | |
| VESTUARIO 2 - LAVABO 2 | 29,6 | 7,96 | 420,00 | 0,40 | 0,00 | |
| | - | 6,5-9,5 | - | <2 | ≤0,2 | Límites |
| | - | 0,2 | - | 15% | 30% | Incertidumbre |

* según biocida utilizado

OBSERVACIONES

Único punto tomado de agua fría. Solo existe el sistema de agua fría en la instalación. Acumulador fuera de servicio.

INICIO ENSAYO: 23.06.25
 FIN ENSAYO: 25.06.25

Chema Ortega
 25.06.25